

## WYNIKI BADAŃ WODY NA PŁYWALNI CRR KRUS NIWA W KOŁOBRZEGU

Data : 15.02.2018r	Woda pobierana z jacuzzi	
	NORMA	WYNIK
UTLENIALNOŚĆ	=<4	0,69
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0-100	<1
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	
MĘTNOŚĆ	=<0,5	<0,10
LICZBA LEGIONELLA	0	0
AZOTANY	=<20	
CHLOROFORM	=<0,03	0
SUMA TRIHALOMETANÓW	=<0,1	

Data : 15.02.2018r	Woda wprowadzana do niecki basenowej	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
UTLENIALNOŚĆ	-	0,65
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0 - 20	<1

Data : 15.02.2018r	Woda wprowadzana do jacuzzi	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
UTLENIALNOŚĆ	-	1,15
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0 - 20	<1

Data : 15.02.2018r	Woda pobierana z niecki brodzika	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
MĘTNOŚĆ	=<0,5	<0,10
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0 - 100	2

# WYNIKI BADAŃ WODY NA PŁYWALNI CRR KRUS NIWA W KOŁOBRZEGU

Data :28.02.2018r	Woda pobierana z niecki brodzika	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
UTLENIALNOŚĆ	=<4	0,60
LICZBA MIKROORGANIZMÓW		

Data :01.02.2018r	Woda pobierana z niecki brodzika	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
UTLENIALNOŚĆ	=<4	1,21
LICZBA MIKROORGANIZMÓW		