

## WYNIKI BADAŃ WODY NA PŁYWALNI CRR KRUS NIWA W KOŁOBRZEGU

Data :25.09.2024r	Woda pobierana z niecki basenowej	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
Chloroform	=<0,03	
LICZBA Legionella sp.	0	
Chlor wolny	0,7-1,0	0,94
Chlor związany	0,3	0,16
Potencjał REDOX	-	695
ph	6,5-7,6	6,7
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0 - 20	
Mętność	=<0,3	
Utlenialność	<4	0,92
Azotany	=<20	
Suma trihalometanów	=<1	

Data :25.09.2024r	Woda pobierana z jacuzzi	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
Chloroform	=<0,03	
LICZBA Legionella sp.	0	
Chlor wolny	0,7-1,0	0,69
Chlor związany	0,3	0,11
Potencjał REDOX	-	698
ph	6,5-7,6	6,8
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0 - 20	
Mętność	=<0,3	
Azotany	=<20	
Utlenialność	<4	0,83
Suma trihalometanów	=<1	

## WYNIKI BADAŃ WODY NA PŁYWALNI CRR KRUS NIWA W KOŁOBRZEGU

Data :11.09.2024r	Woda wprowadzana do jacuzzi	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
Chloroform	=<0,03	
LICZBA Legionella sp.	0	
Chlor wolny	0,7-1,0	0,43
Chlor związany	0,3	0,06
Potencjał REDOX	-	688
ph	6,5-7,6	7,1
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0 - 20	Nie wykryto
Mętność	=<0,3	
Azotany	=<20	
Utlenialność	<4	0,85
Suma trihalometanów	<0,1	

Data :11.09.2024r	Woda pobierana z niecki basenowej	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
Chloroform	=<0,03	
LICZBA Legionella sp.	0	
Chlor wolny	0,7-1,0	0,91
Chlor związany	0,3	0,13
Potencjał REDOX	-	702
ph	6,5-7,6	7,2
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0 - 20	Nie wykryto
Mętność	=<0,3	<0,10
Azotany	=<20	
Utlenialność	<4	
Suma trihalometanów	<0,1	

## WYNIKI BADAŃ WODY NA PŁYWALNI CRR KRUS NIWA W KOŁOBRZEGU

Data :11.09.2024r	Woda wprowadzana do niecki brodzika i basenu	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
Chloroform	=<0,03	
LICZBA Legionella sp.	0	
Chlor wolny	0,7-1,0	0,86
Chlor związany	0,3	0,13
Potencjał REDOX	-	715
ph	6,5-7,6	7,0
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0 - 20	Nie wykryto
Mętność	=<0,3	
Azotany	=<20	
Utlenialność	<4	<0,50
Suma trihalometanów	<0,1	

Data :11.09.2024r	Woda pobierana z jacuzzi	
	NORMA	WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	0	0
LICZBA ESCHERICHIA COLI	0	0
Chloroform	=<0,03	
LICZBA Legionella sp.	0	0
Chlor wolny	0,7-1,0	0,61
Chlor związany	0,3	0,12
Potencjał REDOX	-	694
ph	6,5-7,6	7,2
LICZBA MIKROORGANIZMÓW	0 - 20	Nie wykryto
Mętność	=<0,3	0,13
Azotany	=<20	
Utlenialność	<4	0,71
Suma trihalometanów	=<1	